

**Усреднённый показатель расчёта эффективности загрязняющих  
веществ на очистных сооружениях канализации г. Твери**

Показатель	Эффективность, %		
	2019	2020	Средняя
БПКполн	96,18	95,62	95,90
Общая минерализация (сухой остаток)	8,31	2,31	5,31
Аммоний -ион	90,17	-	45,08
Нитрит-ион	0	0	0
Нитрат-ион	0	0	0
Фосфаты	36,54	74,90	55,72
Медь	58,29	19,15	38,72
Железо общее	62,10	51,85	56,97
Хром общий	-	-	0,00
Никель	77,01	-	38,51
Цинк	42,69	19,79	31,24
Нефтепродукты	96,31	94,13	95,22
АПАВ	-	89,32	89,32
НСПАВ	-	24,64	24,64
Хлориды	0,00	0	0
Сульфаты	0	0	0
Сульфиды	99,70	99,20	99,70
Кадмий	0	0	0
Взвешенные вещества	95,56	96,22	95,89
ХПК	93,10	99,09	96,10
НПАВ	23,84	23,84	23,84

Главный технолог  
ООО «Тверь Водоканал»

Бабошко С.А.