

Анализ результатов лабораторных исследований проб воды г. Твери за февраль 2020 г.

контролируемые объекты	микробиологический анализ проб воды			химический анализ проб воды*		
	всего	не соотв.	%	всего	не соотв.	%
распределительная сеть города (колонки, сеть домов)	164	0	0	164	4	2,44
городские одиночные скважины, не оснащенные системами доочистки	7	0	0	7	1	14,29
городские одиночные скважины, оснащенные системами доочистки	-	-	-	-	-	-
городские одиночные скважины, выведенные в резерв	4	0	0	4	4	100
скважины Тверецкого водозабора	21	0	0	21	17	80,95
скважины Медновского водозабора	12	0	0	12	8	66,67
перед подачей в распределительную сеть (ТВОС)	58	0	0	58	0	0
перед подачей в распределительную сеть (локальные станции водоподготовки скважины № 48, №65, №66, п. Элеватор, станция водоподготовки в посёлке Мамулино, точка перед поступлением в распределительную сеть с ВЗУ по пр-ту Калинина)	24	0	0	24	2	8,33

*В таблице учитываются результаты исследований по органолептическим показателям и содержанию железа в сетевых пробах воды, превышения нормативов в подземных водоисточниках и в пробах воды перед подачей в распределительную сеть указано по всем контролируемым в течение месяца показателям.

Удельная суммарная α -активность (критерий предварительной оценки) в пробе воды перед подачей в распределительную сеть с Тверской водоочистной станции от 12.02.20г. составила $0,90 \pm 0,19$ Бк/кг, удельная суммарная β -активность составила $0,35 \pm 0,19$ Бк/кг., удельная активность ^{222}Rn составила $18,5 \pm 3,7$ Бк/кг.

Удельная суммарная α -активность в пробе воды с пнс по адресу: ул. Орджоникидзе, 49 от 18.02.20г. составила $0,55 \pm 0,13$ Бк/кг, удельная суммарная β -активность составила $<0,3$ Бк/кг., удельная активность ^{222}Rn составила $12,9 \pm 3,4$ Бк/кг.

Удельная суммарная α -активность в пробе воды с пнс по адресу: ул. Хрустальная, 43 от 25.02.20г. составила $0,85 \pm 0,18$ Бк/кг, удельная суммарная β -активность составила $0,53 \pm 0,21$ Бк/кг., удельная активность ^{222}Rn составила $8,7 \pm 3,0$ Бк/кг.

Удельная суммарная α -активность в пробе воды из колонки по адресу: ул.1-е Пески, 16 -3-й перю Пески тупик от 27.02.20г. составила $0,70 \pm 0,16$ Бк/кг, удельная суммарная β -активность составила $0,34 \pm 0,18$ Бк/кг., удельная активность ^{222}Rn составила $14,8 \pm 3,6$ Бк/кг.

Начальник ЦАЛ



Пашкова А.В.